



Regeltabellen

§	Bredden trappeløp	Intern trapp i boenhet		Hovedtrapp til mer enn en boenhet		Hovedtrapp i bygg med krav om universell utforming		Andre trapper	
		Rett 0,80 m	Sving 0,90 m	Rett 1,10 m	Sving 1,20 m	Rett 1,20 m	Sving 1,30 m	Rett 0,90m	Sving 1,00m
§	Fri høyde	2,0 m		2,1 m		2,1		2,1 m	
§	Høyde håndløper	0,8 - 0,9 m		0,8 m Alt: 0,9 og 0,7 m		0,8 m Alt: 0,9 og 0,7 m		0,8 - 0,9 m	
§	Inntrinn	min 0,25 m		min 0,25 m		min 0,25 m		min 0,25 m	
	Ganglinje i svingtrapp	min 0,4 m fra vegg, radius min 0,4 m		min 0,4 m fra vegg, radius min 0,4 m		min 0,4 m fra vegg, radius min 0,4 m		0,4 m fra vegg, radius min 0,4 m	
§	Inntrinn i indre ganglinje (for trapper med bredde >1,1 m)			min 0,15 m (målt 0,3 m fra håndløper)		min 0,15 m (målt 0,3 m fra håndløper)		min 0,15 m (målt 0,3 m fra håndløper)	
P	Trappeformel	620 ± 20 mm		620 ± 20 mm		620 ± 20 mm		620 ± 20 mm	
§	Største høyde uten mellomrepos	3,3 m		3,3 m		3,3 m		3,3 m	
§	Dybde på etasje-repos			1,5m		1,5 m			
P	Dybde på mellomrepo	0,80 m		1,10 m		1,20 m		0,90 m	
P	Dybde på mellomrepos uten retningsendring	1,8 m		1,8 m		1,8 m		1,8 m	
§	Forlengt håndløper, 0,3 m 			X		X			
§	Håndløper rundt mellomrepo			X		X			
§	Avrundet avslutning på håndløper, (forklaring under.)			X		X			
§	Luminanskontrast 0,8 på trinnforkanter			X		X			
§	Luminanskontrast håndløper 0,8					X			
§	Taktil merking med etasjeangivelse under håndløper					X			
§	Taktil farefelt på gulv oppe og oppmerksomhetsfelt nede, med luminanskontrast 0,8.					X			

§ = Lovkrav fra teknisk forskrift, TEK17

P= Preakseptert ytelse i TEK17

 = Anbefalinger / bransjenorm

X = Gjelder for denne trappetype

- Avrundet avslutning innebærer at håndløperen kan avsluttes inn mot vegg, rundt et hjørne eller at håndløpere i to høyder kan sammenføres.